

**RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
MM 1291– RICHIESTA DI UNCREDITO DI CHF 185'000.-**

**PER SISTEMAZIONE DEI DANNI E OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE DI
TELECOMANDO DELL'ACQUEDOTTO-VALLE DEL CARCALE**

Gordola, 13 MAGGIO 2015

Signor Presidente,

Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

Il Municipio con il messaggio 1291 sottopone al Consiglio Comunale la richiesta di un credito per conto dell' Azienda Acqua Potabile di CHF 185'000.- per investimenti urgenti per la sistemazione dei danni subiti dalla rete e sistema di telecomando dell' acquedotto nonché per l' ottimizzazione dello stesso.

Il Messaggio municipale 1291, descrive chiaramente quanto successo, e quelle che sono le cause che hanno generato tutta una serie di problematiche al sistema in argomento. Di principio a provocare i danni alle linee di trasporto e trasmissione elettriche sono stati gli eventi meteorologici intensi dello scorso autunno 2014, che nello specifico hanno avviato una reazione a catena che in finale ha danneggiato i nostri impianti. Il tutto ha avuto origine con lo sradicamento di un albero il quale ha provocato la rottura di un cavo alta tensione dell'elettrodotto della Verzasca SA , questo cadendo a sua volta ha tranciato i cavi di alimentazione e telecomando della nostra AAP. A seguito di quanto descritto si è scatenata tutta una serie di guasti e problemi, il MM elenca chiaramente i dettagli.

Oltre al ripristino della situazione e riparazione dei danni , si vorrebbe provvedere a risolvere anche alcuni problemi importanti che nel corso degli scorsi anni sono stati causa di problemi. Si è riscontrata la vulnerabilità del sistema di telecomando, a quelli che sono le scariche di fulmini durante i temporali estivi, in effetti, nonostante le regole di base siano state attuate, la particolarità del suolo nella zona e altri elementi fanno sì che sovente le citate scariche siano all'origine di guasti e problemi sui sistemi automatici elettronici.

Per ovviare a quanto descritto si intende sostituire l' attuale linea di trasmissione dei dati, in cavi di rame, con una linea in fibra ottica; tale sistema oltre che a risolvere il problema delle scariche da fulmini, permetterà una maggior flessibilità, ampiezza di impiego e sicurezza per quanto riguarda la trasmissione di dati e varie.

Al riguardo delle cause che hanno generato i danni descritti in precedenza il contenzioso è tutt'ora aperto con la Verzasca SA tra l' Assicurazione della stessa e la nostra Compagnia


di Assicurazione, in caso di continuo disaccordo subentrerà la nostra Assicurazione di protezione giuridica.

CONCLUSIONI :


Ritenute le premesse sopra indicate, e quando scritto in dettaglio nel MM specifico, non avendo ulteriori osservazioni particolari la Commissione della gestione invita il Consiglio Comunale a voler risolvere quanto proposto dal Municipio e meglio :

1. All'Azienda Acqua Potabile è concesso un credito di CHF 185'000.- per l'ottimizzazione e la sistemazione dell'impianto di telegestione della Valle del Carcale.
2. Eventuali rimborsi da parte dell' Assicurazione verranno dedotti dal credito di investimento concesso.
3. Il credito è iscritto a un nuovo conto investimenti dell' AAP.
4. Ai sensi dell'art.13 cpv. 3 LOC; è fissato un termine di tre anni, a decorrere dall'assunzione di valore di cosa giudicata dalla presente risoluzione, entro il quale il credito richiesto decade se non verrà utilizzato.

Con ossequio.



Pedroni Pietro - relatore




Gabriella Scaroni - presidente



Edgardo Cattaneo



Urs Grässlin



Mauro Matasci

~~Lorenzo Manfredi - Claudio Ranzoni~~



Jonathan Piffero