

**RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
MM 1408 – RICHIESTA PER UN CREDITO DI FR 218'631
Canalizzazioni in Via Stazione**

Gordola, 22 maggio 2018

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, egregi Signori Consiglieri Comunali,

Il Municipio, con il messaggio 1408, richiede un credito di fr 218'631 per la posa delle nuove canalizzazioni per acque miste in Via Stazione.

Il MM 1408 descrive in modo esauriente i due interventi specifici nella Via della Stazione, cita le corrispondenze con il PGS approvato nel 2015 e le ragioni per l'intervento anticipato rispetto ad altri interventi previsti dal PGS di Gordola. L'intervento è previsto in una zona laddove diversi altri progetti sono in corso ma non ancora completamente definiti, come la sistemazione della nuova stazione di Gordola e il PP Santa Maria.

La commissione della gestione si è riunita il 14.05.2018 esaminando il dossier del progetto definitivo con relativi piani e relazione tecnica. Unico punto di discussione e da approfondire era la proposta di realizzare una canalizzazione mista e non una separata, acque chiare e scure. Per questo motivo è stato interpellato lo studio progettista Ruprecht Ingegneria SA di Lugano per motivare meglio la scelta.

Con lettera del 18 maggio 2018 l'ing. S. Pollock dello studio Ruprecht prende posizione e trova le obiezioni della Gestione comprensibili e pertinenti ed elogia il fatto che si entri nel merito delle scelte tecniche. Le ragioni della "scelta mista" si basa sul fatto che i costi per un "sistema separato", a due tubi, lungo la strada verso la stazione comporterebbe dei costi elevati che non si giustificerebbero considerato che:

- non esiste in zona un ricettore raggiungibile, in maniera semplice e razionale, nel quale possano essere immesse le acque meteoriche (di scarico delle strade).
- I quantitativi di acque meteoriche da smaltire in futuro si ridurrebbero di molto, in quanto saranno sempre più implementate le direttive del PGS e le acque meteoriche degli edifici, in particolare, dovranno essere reimmesse per infiltrazione nel terreno.
- non è certo che il Cantone contribuisca con sussidi a un'opera poco sostenibile economicamente
- inoltre, occorrerebbe ridiscutere le scelte con le FFS per adeguarsi al loro progetto.

Per cui una separazione delle acque di scarico sarebbe la soluzione ideale nell'ottica di sviluppo sostenibile e protezione dell'ambiente, ma i benefici nel caso specifico non giustificano i costi.

La Commissione della Gestione seguendo le approfondite spiegazioni fornite del progettista invita il Consiglio Comunale a voler risolvere quanto proposto dal Municipio.

1. È approvato il Progetto Definitivo "Nuove canalizzazioni per acque miste in Via Stazione" datato 17.04.2018, elaborato dallo Studio Ruprecht Ingegneria SA, Via dei Faggi 6A – 6912 Lugano - Pazzallo.
2. Al Comune è concesso un credito di fr. 218'631.- per la sostituzione della canalizzazione Comunale.

I Sussidi Cantionali andranno in deduzione del credito concesso.

Il credito è iscritto ad un nuovo conto investimenti del Comune.

3. Il credito è ritenuto valido all'indice del costo della vita al 1° maggio 2018, rivalutato di conseguenza alla data di esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 13 cpv. 3 LOC, è fissato un termine di tre anni decorrente dall'assunzione di valore di cosa giudicata dalla presente risoluzione entro il quale il credito richiesto decade se non verrà utilizzato.

Con ossequio.

Stefania Perico

Ugo Borradori

Urs Grässlin (relatore)

Domenico Gravino

Pietro Pedroni (presidente)

Daniela Pusterla Hörler

Gabriella Scaroni